


viz. SITUACE č. 2

viz. SITUACE č. 2



# situace č. 1

## IO 01 – VODOVODNÍ ŘAD L

- potrubí vodovodu řad L plastové PEHD 160 x 9,6 mm, 4 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- potrubí vodovodu řad L plastové PEHD 90 x 5,4 mm, 221 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- potrubí přípojek vodovodu plastové PEHD 32 x 3,0 mm, 11 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- navrátní odbočkový ventil PE 90/32, PE 100, SDR 11, 7 ks
- výřez a napojení na stávající PE 90 mm v 0,0 km, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 221 m
- počet přepojených nemovitostí na vodovod, 7 ks
- počet nově napojených nemovitostí na vodovod, 3 ks

## DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT  
na STAVENÍŠTI VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!

Výškový systém :  
BALT po vyrovnání  
Souřadnicový systém : JTSK

IO 01 – VODOVODNÍ ŘAD L, PEHD 90 mm – 221 m

IO 01 – VODOVODNÍ ŘAD L, PEHD 90 mm – 221 m

IO 02 – VODOVODNÍ ŘAD L1,  
PEHD 63 mm – 34 m

## IO 02 – VODOVODNÍ ŘAD L1

- potrubí vodovodu řad L1 plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 34 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2)
- odběrová souprava s odvodněním, DN 50 mm, PN 16, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 50 mm, 34 m
- počet napojených nemovitostí na vodovod, 2 ks

## LEGENDA :


- - - - - HRANICE STAVENÍŠTĚ stavby DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA – ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA
- ➡ TRASA a SMĚR PŘÍJEZDU na STAVENÍŠTĚ STAVBY DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA
- ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ = BUŇKA a HYGIENICKÉ WC a MEZIDEPONIE SYPKÝCH HMOT na POZEMKU č. 1427 – trvalý travní porost v k.ú. Líska, VLASTNÍK Město ČESKÁ KAMENICE, Nám. Míru č.p. 219  
VYBRANÝ DODAVATEL SI S VLASTNÍKEM PROJEDNÁ NÁJEM POZEMKU výměry 2.098 m<sup>2</sup>
- ➡ SMĚR POSTUPU VÝSTAVBY stavby DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA
- Pro VYHOTOVENÍ HARMOGRAMU NEJSOU DOSTATEČNĚ PODKLADY, NENÍ ZNÁM DODAVATEL

Vybraný zhotovitel provede svíslé dopravní značení podle přílohy souhrnné technické zprávy. Veřejná silniční doprava bude po úsecích v místních komunikacích v obci Líska plně uzavřena. Uzavírka bude značena svíslým dopravním značením č. B1 – zákaz vjezdu všech motorových vozidel a č. Z2 – zábrana pro označení uzavírky. Značení se bude posunovat max. po 150 metrech. Vybraný dodavatel vypracuje termínově konkrétní dopravně inženýrské opatření a odsouhlasí na DI Policie Děčín pro místní komunikace v obci. Objezdová trasa je možná.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT  
na STAVENÍŠTI VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!

# město ČESKÁ KAMENICE místní část obec LÍSKA

# situace č. 1



VYPRACOVAL		INC. JOSEF FOULBRECHT – VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY	
MÍSTO STAVBY		MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219	
INVESTOR		MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219	
MĚŘITKO		1 : 250	
Z. ZAKÁZKY		2021/16	
ČÍSLO KOPIE		02/01-VHREK0	
SITUACE PROVÁDĚNÍ STAVBY č. 1		C.18	