

situace č. 1

k.ú. LÍSKA

IO 01 – VODOVODNÍ ŘAD L

- potrubí vodovodu řad L plastové PEHD 160 x 9,6 mm, 4 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- potrubí vodovodu řad L plastové PEHD 90 x 5,4 mm, 221 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- potrubí přípojek vodovodu plastové PEHD 32 x 3,0 mm, 11 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2)
- šoupné vadrénské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- navrátkový odbočkový ventil PE 90/32, PE 100, SDR 11, 7 ks
- výřez a napojení na stávající PE 90 mm v 0,0 km, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 221 m
- počet přepojených nemovitostí na vodovod, 7 ks
- počet nově napojených nemovitostí na vodovod, 3 ks

DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA


viz. SITUACE č. 2

viz. SITUACE č. 2

IO 02 – VODOVODNÍ ŘAD L1, PEHD 63 mm – 34 m

IO 02 – VODOVODNÍ ŘAD L1

- potrubí vodovodu řad L1 plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 34 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2)
- odběrová souprava s odvodněním, DN 50 mm, PN 16, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 50 mm, 34 m
- počet napojených nemovitostí na vodovod, 2 ks



situace č. 1

k.ú. LÍSKA

město ČESKÁ KAMENICE místní část obec LÍSKA

Výškový systém :
BALT po vyrovnání
Souřadnicový systém : JTSK

VYPRACOVAN	INC. JOSEF FOULBRECHT – VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY	FORMÁT	A0
MÍSTO STAVBY	ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219	DATA	VI. 2022
INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE	ČÍSLO	095
		MĚŘÍTKO	1 : 250
		Č. ZAKÁZKY	2021/16
		ČÍSLO VÝKRESU	C.3

